



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

### Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

Sistema 5

No. 07397

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS COLOMBIA	CABLES SUBTERRANEOS DE BAJA TENSIÓN	25 mm <sup>2</sup>

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20
-------------	----	--------------	--------------	-------------	-----------

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.  
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:  
Manufactured by:

NEXANS COLOMBIA S.A.

Parque Industrial de Bucaramanga Manzana B, Bucaramanga, Santander, Colombia

Satisface los requerimientos de  
Satisfies the requirements of

Enel GSC002 Rev.5/2018 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE  
(Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2009 / 05 / 21

Fecha de Actualización: 2021 / 07 / 26

Fecha de Vencimiento: 2022 / 05 / 20

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2022 / 05 / 20

Diego Alejandro Valencia  
Director CIDET Certificación  
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co/consulta-certificados](http://www.cidet.org.co/consulta-certificados).

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.  
The news and validity of this certificate can be consulted on the [www.cidet.org.co/consulta-certificados](http://www.cidet.org.co/consulta-certificados) webpage.

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07397

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2009 / 05 / 21**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2021 / 07 / 26**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 2022 / 05 / 20**

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS COLOMBIA

<b>Tipo</b>	Cables Subterráneos de Baja Tensión
<b>Referencia</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Tensión nominal</b>	0.6 / 1 kV
<b>Conductor</b>	Aluminio Serie 8000
<b>Cableado</b>	Clase 2
<b>Aislamiento</b>	XLPE
<b>Temperatura de operación</b>	90 °C
<b>Cubierta</b>	Poliolefina libre de halógenos, retardante a la llama
<b>Aplicación</b>	Distribución secundaria de baja tensión, instalaciones interiores de edificaciones industriales, comerciales y residenciales
<b>Referencial</b>	Enel GSC002 Rev.5/2018 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,



**Diego Alejandro Valencia**  
**Director CIDET Certificación**  
**CIDET Certification Manager**

VSUAREZ