



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

Esquema 5

No. 07015

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. - CENTELSA

Calle 10 No. 38-43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

UL 4703/2014 Rev. 2020, UNE-EN 50618/2015, IEC 62930/2017

Fecha de Certificación: 2018/01/17

Fecha de Renovación: 2024/01/18

Fecha de Actualización: 2026/03/17

Fecha de Vencimiento: 2027/01/17

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2027/01/17

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.

This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07015

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/01/17
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/01/18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2026/03/17
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/01/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables para instalaciones de energía solar fotovoltaica	
Referencia	Cobre o Cobre Estañado: Calibres desde 18 AWG hasta 2000 kcmil (0.82 mm ² hasta 1013,4 mm ²) Aluminio: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil (3.31 mm ² hasta 1013,4 mm ²) CCA: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil (3.31 mm ² hasta 1013,4 mm ²)	Calibres desde 1.5 mm ² hasta 240 mm ²
Marca General	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS	
Marca Especifica	ENERGYFLEX PV WIRE o PV WIRE	ENERGYFLEX H1Z2Z2-K o H1Z2Z2-K
Norma Técnica	UL 4703	UNE-EN 50618 e IEC 62930
Tensión Nominal	600 V, 1000 V o 2000 V	1000 V AC o 1500 V DC
Conductor	Cobre, Cobre Estañado, Aluminio Serie 8000 o CCA	Cobre Estañado
Cableado	Concéntrico o flexible	Clase 5
Aislamiento	XLPE	XLPE HFFR o EPR
Temperatura de operación	90°C	
Cubierta	No aplica	XLPE HFFR o XL-EVA
Autorización	Aptos para Bandejas Portacables (CT) y Resistencia a la intemperie (SR)	
Aplicación	Cables para circuitos de baja tensión en instalaciones de energía solar fotovoltaica	
Referencial	UL 4703/2014 Rev. 2020, UNE-EN 50618/2015, IEC 62930/2017	

Nota:

- Alcance Reglamentario Voluntario y/o Normativo, UL 4703/2014 Rev. 2020, UNE-EN 50618/2015 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo, IEC 62930/2017 con sello ANAB.


CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.

This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07015

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/01/17
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/01/18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2026/03/17
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/01/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA
ALAMBRES Y CABLES TÉCNICOS S.A.S – ALCATEK S.A.S. (Autorizado para fabricar solamente el cable ENERGYFLEX H1Z2Z2-K en calibres desde 4 mm ² hasta 16 mm ²)	CALOTO, COLOMBIA

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.

Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.

This certificate only can be reproduced in its entirety.

